

田村バイオマス発電所 2020年度_放射性物質等維持管理記録

	測定頻度	項目	単位	規制値	自主基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
木質チップ中の放射性物質濃度	1回/月	測定結果	Bq/kg	なし	100	---	---	---	---	---	---	---	---	11~ 13	ND~ 21	ND~ 96.9	15	
焼却灰中の放射性物質濃度	1回/月	測定結果	Bq/kg	なし	8,000	---	---	---	---	---	---	---	---	1,254~ 1,457	944~ 1,256	461~ 3,106	2,192	
敷地境界線上の空間線量率	連続	測定結果 (南ゲート)	μSv/h	0.23	0.23	---	---	---	---	---	---	---	---	0.06~ 0.08	0.06~ 0.09	0.06~ 0.08	0.06~ 0.09	
		測定結果 (西ゲート)	μSv/h	0.23	0.23	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.06~ 0.09	0.06~ 0.09	0.06~ 0.08	0.05~ 0.09
排ガス中の 放射性物質濃度	1回/月	排ガス採取位置				煙 突												
		排ガス採取日				---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	30日	3日 17日 24日	17日
		測定結果	Bq/m ³ N	なし※1	ND	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	ND	ND	ND
排ガス中のばい煙量・濃度	連続	排ガス採取位置				バグフィルタ出口												
		測定結果※3	g/m ³ N	0.3	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0 (<0.0005)	0 (<0.0005)	0 (<0.0005)
排ガス中のばい煙量・濃度	1回/2ヶ月	排ガス採取位置				煙 突												
		排ガス採取日				---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	19日 20日 30日	3日 17日 24日	16日
		測定結果	g/m ³ N	0.3	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	<0.002	<0.001	<0.001
排水中の放射性物質濃度	4回/年	排水採取位置				pH中和処理設備出口												
		排水採取日				---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	20日 28日	4日 18日 25日	18日
		測定結果	Bq/L	なし※2	ND	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	ND	ND	ND

■実施しない月は「---」と記載する

■NDとは検出下限値未満であることを示している

■本記録は、弊社HP、発電所南ゲート前の掲示板その他にて情報公開する

※1：放射性物質汚染対処特措法で指定されている施設における排ガス中の放射性物質濃度の基準値は、 134Cs 濃度 (Bq/m³) /20 (Bq/m³) + 137Cs 濃度 (Bq/m³) /30 (Bq/m³) で算出される値が1以下である。

※2：放射性物質汚染対処特措法で指定されている施設における排水中の放射性物質濃度の基準値は、 134Cs 濃度 (Bq/L) /60 (Bq/L) + 137Cs 濃度 (Bq/L) /90 (Bq/L) で算出される値が1以下である。

※3：測定レンジは0~100mg/m³ (整数表示で小数点以下は四捨五入)

田村バイオマス発電所 2021年1月度_放射性物質等維持管理記録

測定項目	測定方法	単位	規制値	自主基準値	12月			1月			
					13~19	20~26	27~2	3~9日	10~16日	17~23日	24~30日
木質チップ中の放射性物質濃度	自社測定器	Bq/kg	なし	100	---	ND~50.4	---	ND~51.2	ND~71.8	ND~64.6	ND~54.2
	計量業者委託				13	11	---	21	18	ND	19
焼却灰中の放射性物質濃度	自社測定器	Bq/kg	なし	8,000	---	---	---	---	580~2,198	437~2,341	464~2,208
	計量業者委託				1,254	1,457	---	---	944	1,256 874	946
敷地境界線上の空間線量率	自社測定器	μSv/h	0.23	0.23	0.06~0.09	0.06~0.08	0.06~0.08	0.06~0.08	0.06~0.09	0.06~0.09	0.06~0.08
排ガス中のばい煙量・濃度	自社測定器※3	g/m ³ N	0.3	0.05	---	---	---	---	0 (<0.0005)	0 (<0.0005)	0 (<0.0005)
	計量業者委託				---	---	---	---	----	<0.002	<0.002
排ガス中の放射性物質濃度	計量業者委託	Bq/m ³ N	なし※1	ND	---	---	---	---	----	----	ND
排水中の放射性物質濃度	計量業者委託	Bq/L	なし※2	ND	---	---	---	---	----	ND	ND

■実施しない週は「---」と記載する

■NDとは検出下限値未満であることを示している

※1：放射性物質汚染対処特措法で指定されている施設における排ガス中の放射性物質濃度の基準値は、

134Cs濃度 (Bq/m³) /20 (Bq/m³) +137Cs濃度 (Bq/m³) /30 (Bq/m³) で算出される値が1以下である。

※2：放射性物質汚染対処特措法で指定されている施設における排水中の放射性物質濃度の基準値は、

134Cs濃度 (Bq/L) /60 (Bq/L) +137Cs濃度 (Bq/L) /90 (Bq/L) で算出される値が1以下である。

※3：測定レンジは0~100mg/m³ (整数表示で小数点以下は四捨五入)

田村バイオマス発電所 2021年2月度_放射性物質等維持管理記録

測定項目	測定方法	単位	規制値	自主基準値	2月			
					31~6日	7~13日	14~20日	21~27日
木質チップ中の放射性物質濃度	自社測定器	Bq/kg	なし	100	ND~96.9	ND	ND~61.2	ND~95.3
	計量業者委託				18	18	25	15.4
焼却灰中の放射性物質濃度	自社測定器	Bq/kg	なし	8,000	586~2,615	----	461~2,203	714~3,106
	計量業者委託				1,356	----	1,464	2,035
敷地境界線上の空間線量率	自社測定器	μSv/h	0.23	0.23	0.06~0.08	0.06~0.07	0.05~0.08	0.06~0.07
排ガス中のばい煙量・濃度	自社測定器※3	g/m ³ N	0.3	0.05	0 (<0.0005)	----	0 (<0.0005)	0 (<0.0005)
	計量業者委託				<0.001	----	<0.001	<0.001
排ガス中の放射性物質濃度	計量業者委託	Bq/m ³ N	なし※1	ND	ND	----	ND	ND
排水中の放射性物質濃度	計量業者委託	Bq/L	なし※2	ND	ND	----	ND	ND

■実施しない週は「---」と記載する

■NDとは検出下限値未満であることを示している

※1：放射性物質汚染対処特措法で指定されている施設における排ガス中の放射性物質濃度の基準値は、

$134\text{Cs濃度 (Bq/m}^3) / 20 \text{ (Bq/m}^3) + 137\text{Cs濃度 (Bq/m}^3) / 30 \text{ (Bq/m}^3)$ で算出される値が1以下である。

※2：放射性物質汚染対処特措法で指定されている施設における排水中の放射性物質濃度の基準値は、

$134\text{Cs濃度 (Bq/L) / 60 \text{ (Bq/L) + 137Cs濃度 (Bq/L) / 90 \text{ (Bq/L)}$ で算出される値が1以下である。

※3：測定レンジは0~100mg/m³（整数表示で小数点以下は四捨五入）

田村バイオマス発電所 2021年3月度_放射性物質等維持管理記録

測定項目	測定方法	単位	規制値	自主基準値	3月			
					28~6日	7~13日	14~20日	21~27日
木質チップ中の放射性物質濃度	自社測定器	Bq/kg	なし	100	ND~86	ND~77.4	ND~78	ND~87.4
	計量業者委託				---	---	15	---
焼却灰中の放射性物質濃度	自社測定器	Bq/kg	なし	8,000	713~3,682	981~3,480	1,097~2,769	846~2,210
	計量業者委託				---	---	2,192	---
敷地境界線上の空間線量率	自社測定器	μSv/h	0.23	0.23	0.05~0.09	0.06~0.08	0.05~0.08	0.05~0.09
排ガス中のばい煙量・濃度	自社測定器※3	g/m ³ N	0.3	0.05	0 (<0.0005)	0 (<0.0005)	0 (<0.0005)	0 (<0.0005)
	計量業者委託				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
排ガス中の放射性物質濃度	計量業者委託	Bq/m ³ N	なし※1	ND	----	----	ND	----
排水中の放射性物質濃度	計量業者委託	Bq/L	なし※2	ND	----	----	ND	----

■実施しない週は「---」と記載する

■NDとは検出下限値未満であることを示している

※1：放射性物質汚染対処特措法で指定されている施設における排ガス中の放射性物質濃度の基準値は、

$134\text{Cs濃度 (Bq/m}^3) / 20 \text{ (Bq/m}^3) + 137\text{Cs濃度 (Bq/m}^3) / 30 \text{ (Bq/m}^3)$ で算出される値が1以下である。

※2：放射性物質汚染対処特措法で指定されている施設における排水中の放射性物質濃度の基準値は、

$134\text{Cs濃度 (Bq/L) / 60 \text{ (Bq/L) + 137Cs濃度 (Bq/L) / 90 \text{ (Bq/L)}$ で算出される値が1以下である。

※3：測定レンジは0~100mg/m³（整数表示で小数点以下は四捨五入）